



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W
PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 18.09.2020 r.

Znak:HK-431-131/20

**Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Koszycach Spółka z o.o.
Włostowice 7a, 32-130 Koszyce**

DECYZJA nr 23/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 ust 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 3, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikiem badania wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Modrzany –Stacja Uzdatniania Wody Modrzany, 32-130 Koszyce (sprawozdanie z badań nr LW/2363/NS/2020 z dnia 18.09.2020 r.)

Stwierdza

1. Warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Modrzany pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym
2. Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przygotowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w PROSZOWICACH

ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 00 15 fax 12 386 00 15 w. 300

e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl, psse.proszowice@pjs.gov.pl

skrytka ePUAP: /PSSE_Proszowice/skrytka

REGON 351371078 NIP 682-139-60-31

nakazuje

3. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce
5. Przekazać odbiorcom usług informacje o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia,
6. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach wyników badań jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i C tabela nr 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 września 2020 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Modrzany, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano w punkcie zgodności – Stacja Uzdatniania Wody Modrzany, 32-130 Koszyce.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22· C po 68±4 h w ilości powyżej 3000 jtk w 1 ml oraz stwierdzono nieakceptowalny zapach (sprawozdanie z badań nr LW/2363/NS/2020 z dnia 18.09.2020 r.).

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Próbka wody pobrana przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt C tabela nr 1, lp. 2 oraz tabela nr 2, lp. 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294), z uwagi na:

- przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 68±4 h powyżej 3000 jtk w 1 ml. Natomiast ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h nie powinna przekroczyć wartości 100 jtk/1ml, w wodzie przeznaczonej do spożycia wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta. Ponadto, z uwagi na nieakceptowalny

zapach, który to parametr winien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) właściwy terenowo PPIS biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanego w sprawozdaniu z badań wody przekroczenia parametru mikrobiologicznego, stosownie do § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach **stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia**, pochodzącej z wodociągu publicznego Modrzany.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1A oraz 1C.

Ogólna liczba mikroorganizmów stanowi wskaźnik skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. To parametr informujący o możliwości wystąpienia w wodzie skażenia mogącego stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Obecność mikroorganizmów w wodzie sugeruje niewystarczające jej uzdatnianie lub wtórne jej skażenie. Oznaczana ogólna liczba mikroorganizmów to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładające martwą materię organiczną. Bakterie realizujące te procesy rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną. Ale jeśli określone wskaźniki przedostaną się przez filtry wówczas mogą się rozwijać tam gdzie mają pożywkę - czyli na sieci wodociągowej, w zbiornikach wody czystej. Stąd tak ważne jest maksymalne uzdatnienie wody wodociągowej - co wpływa bezpośrednio na tzw. stabilność biologiczną wody.

Przyczynami powstawania zapachu wody mogą być zanieczyszczenia chemiczne nieorganiczne i organiczne naturalnego pochodzenia, organizmy lub procesy biologiczne, zanieczyszczenia syntetycznymi substancjami chemicznymi, produktami korozji lub powstającymi w wyniku problemów w uzdatnianiu wody. Nieakceptowalny zapach może być oznaką obecności substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Modrzany.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga: **ustalenia przyczyny, zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości i poinformowania konsumentów.**

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu spełnienia zapisu § 3 ust. 1 i 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia. Za wykonanie obowiązków odpowiada Gminne przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Spółka z o.o., Włostowice 7a, 32-130 Koszyce.

W dniu 18.09.2020 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach poinformował telefonicznie właściciela/administradora wodociągu o wyniku badania wody i stwierdzonych przekroczeniach oraz o obowiązkach właściciela/administradora wodociągu wynikających z przepisów prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, **w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji** (art. 127 i 129 k.p.a.).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę wpływających terminów ich wykonania, należy

- powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach,
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
 4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 6. **Zgodnie z art. 130 k.p.a.**
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Katarzyna Bandola
mgr inż. Katarzyna Bandola

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. M.K-M. 12 386-00-15 wew. 205



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 18.09.2020 r.

KOMUNIKAT nr 21/2020

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach
o stwierdzeniu warunkowej przydatności pod względem mikrobiologicznym wody
do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Modrzany
zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Koszyce: Dolany, Jaksice, Książnice
Wielkie, Modrzany, Zagaje Książnickie.**

w dniu 17 września 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym, z wodociągu publicznego Modrzany zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Koszyce: Dolany, Jaksice, Książnice Wielkie, Modrzany, Zagaje Książnickie, ze względu na przekroczenia parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego oraz fizykochemicznego.

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego dotyczy ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 68±4 h powyżej 3000 jtk w 1 ml, przy równoczesnym wykluczeniu bakterii z grupy coli, Escherichia coli, enterokoków, oraz dotyczy nieakceptowalnego zapachu.

**Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga
przegotowania**

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach itp.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Kandog
mgr inż. Katarzyna Bundota

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonych parametrów wody z wodociągu publicznego Modrzany do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.